

UPS TIL AKTIVT NETTVERKSUTSTYR

FØLGENDE GJELDER FOR BRUK AV UPS TIL SVITSJER OG ANNET NETTVERKSUTSTYR SOM ER LEVERT AV ROR-IKT

GENERELT

ROR-IKT har ikke egne krav for bruk av UPS-er til svitsjer, siden svitsjer er relativt robuste, og har ikke et selvstendig behov for beskyttelse med mindre de står i et driftsmiljø med mye forstyrrelser på nettspenningen. ROR-IKT skal kontaktes ved tvil eller usikkerhet.

Det kan imidlertid være faglige krav om uavbrutt drift i et datamiljø på en lokasjon, og som dermed utløser behov for at svitsjer beskyttes av UPS-er, gjerne i kombinasjon med aggregat.

Typisk eksempel på en slik lokasjon er et omsorgssenter.

TILTAK

Når behov for UPS blir avdekket, skal byggherre/byggeier inngå avtale med kompetent leverandør som kan stå for anskaffelse, drift og overvåking av UPS-ene.

Leverandør som får behov for tilgang til datarom- og nisjer, må oppfylle krav til arbeid her, samt signere relevante skjema.

ROR-IKT kan bidra med å beskrive tekniske krav til UPS-ene når disse skal anskaffes. Selve anskaffelsen og kontrakten er kommunens ansvar.